

Bilag D Logskema



På den følgende side er vist et logskema, der kan benyttes for alle brandtekniske installationer.

Logskemaet kopieres, nummereres og indsættes i et ringbind eller i et elektronisk kartotek, som benævnes logbog for brandtekniske installationer. Logbogen opbevares på den driftsansvarlige persons kontor og skal kunne fremvises ved eftersyn eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan.

For ABA-anlæg, sprinkleranlæg og visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaer der benævnes "Driftsjournaler". For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i henhold til leverandørens anvisninger.

I skemaet indføres:

- Alle eftersyn udover daglige eftersyn.
- Driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder.
- Vedligeholdelse.
- Eksterne eftersyn.

I 1. kolonne angives datoen for registreringen af en ny hændelse.

I 2. kolonne angives den aktuelle brandmæssige installation, f.eks. som:

ABA:	Automatisk brandalarmanlæg.	BGD	Brandgardin.
AVS:	Automatisk sprinkleranlæg.	RGD	Røggardin.
AVA:	Automatisk varslingsanlæg.	GEN	Generatoranlæg.
IVA:	Internt varslingsanlæg.	STG	Stigrør.
Røg:	Røgalarmanlæg.	TFA	Trykforøgeranlæg.
F&P:	Flugtvejs- og panikbelysning.	VEN	Ventilationsanlæg.
VSV:	Vandfyldte slangevinder.	PVEN	Parkeringsventilationsanlæg
ABDL:	Automatisk branddørlukningsanlæg.	Dør:	Branddøre.
ABV:	Automatisk brandventilationsanlæg.	S-Dør	Skydedøre i flugtvejen.
ATA:	Automatisk tryksætningsanlæg.	ADK:	Oplåsning af flugtvejsdøre med automatisk dørkontrol.
ARS:	Automatisk rumslukningsanlæg.	MRK:	Mørklækningsgardiner.
AGA:	Automatisk gasalarmanlæg.	Pas:	Passiv brandsikring.
IRA:	Iltreduktionsanlæg.	VA:	Varmt arbejde.
RU:	Røgdudluftningsåbninger.		
BE:	Brandmandselevator.		

I 3. kolonne beskrives den aktuelle hændelse. Ved driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder registreres tillige hvilke tiltag, der er foretaget for at afbøde forstyrrelsen. For den aktuelle hændelse kan der benyttes flere linjer i denne kolonne.

I 4. kolonne angives termin for, opfølgning eller udbedringen.

I 5. kolonne kvitteres for at opfølgningen er udført.

I 6. Kolonne angives initialer på personen, der har oprettet hændelsen.