

Driftsjournal

for forsamlingslokale til flere end 150 personer



Forsamlingslokalets navn:

Adresse:

Tlf.:

DRIFTSJOURNALEN SKAL FØRES...

- Forud for enhver ændring i brugen af rummet.
- For rum hvor der ikke sker daglige ændringer, skal eftersynet foretage en gang om måneden. Dette er f.eks. gældende for butikker, butikcentre, kirker, biografale, restauranter, cafeer, idrætshaller el.lign.
- For lokaler hvor der jævnligt sker ændringer i opsætningen, eller for specielle objekter, skal eftersynet foretages før hver benyttelse af rummet. Dette er f.eks. gældende for koncertsale, teatre, loppemarked, diskoteker, midlertidige arrangementer el.lign.

Det skal kontrolleres, at nedenstående kontrolpunkter overholdes før og under brugen af lokalet.

Alle mangler, der konstateres ved eftersynet, skal omgående afhjælpes.

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige.
- Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
- Internt varslingsanlæg uden alarmoverførsel til redningsberedskabet er funktionsdueligt.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan.
- Håndildslukningsudstyr (håndildslukker og brandtæpper) er korrekt placeret.

Den driftsansvarlige kan overdrage udførelsen af brandsikringskontrollen til en anden person.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder efter udfyldelsen og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen.

Den driftsansvarlige eller den der på vegne af den driftsansvarlige udfører kontrollen, skal kvittere herunder:

Dato og kl.:

Navn:

Denne driftsjournal er udarbejdet jf. BR18 § 148 stk 1 nr 6 i overensstemmelse med punkt 7.3.8.10.4 i Vejledning til kapitel 7 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Kravet er gældende for lokaler i Anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer.



Dansk DKV Plan A/S

Drift, Kontrol og Vedligeholdelse
Brandrådgivning